

※鶴見ポンプ従来品との比較

	オイル 点検周期	オイル 交換周期	メカニカルシール 交換周期
オイルリフターなし ポンプ	3000 時間 または半年	6000 時間 または 1 年	1 年
オイルリフターあり ポンプ	6000 時間 または 1 年	9000 時間 または 2 年	9000 時間 または 2 年